

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел./факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. ЮРГИ И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451) 6-78-82 E-mail: ogpn10@yrg.kuzbass.net

Предписание №30/ 1 / 8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зимниковская основная общеобразовательная школа» в лице директора Файзулина Зинура Загидовича

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №30 от «29» января 2015 года Главного государственного инспектора г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Желудкова Ильи Александровича,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «04» февраля 2015г. с 11 час. 00мин. до 13 час. 00мин. по «11» февраля 2015г. с 10 час. 00мин. до 11 час. 00мин. проведена проверка Главным специалистом - государственным инспектором г.Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетовым Денисом Викторовичем, на территории, в зданиях и в помещениях МБОУ «Зимниковская ООШ», по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Зимник, ул. Школьная, 17, ул. Новая, 4

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: директор Файзулин Зинур Загидович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выписки (указывается только выписки)
1	2	3	4	5
1.	В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1; Ф4.1, не обеспечено дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст.83 п.7 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.08.15г.	
2.	На путях эвакуации в общем коридоре хранятся кресла.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б)	03.08.15г.	
3.	Под лестничным маршем (детский сад) хранятся горючие материалы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 к)	03.08.15г.	
4.	Не обеспечено выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно:	Правила противопожарного режима в РФ п. 14; ст. 12 Федерального закона «Об охране здо-	03.08.15г.	

<p>На зданиях, территории школы отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (Знак размещается у каждого входа на территорию, в здания и объекты где курение табака запрещено).</p>	<p>рочья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;</p> <p>Приказ министерства здравоохранения РФ от 12.05.14г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».</p>	
---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Юрги

и Юргинского района по пожарному надзору Кочетов Д.В. «11» февраля 2015г.

М.З.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Зимниковская ООШ» Файзулин Зинур Загилович

« »

2015г.