

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@kemenu.stat@kemenu.ru  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.ЮРГИ И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**  
652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ogpn10@yrg.kuzbass.net

**Предписание №85/ 1/54**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа»,

в лице директора **Файзулина Зинура Загидовича**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, физлица, иная, отчетливо (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-гражданина объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №85 от «15» марта 2013 года Главного государственного инспектора г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Желудкова Ильи Александровича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» марта 2013г. с 12 час. 00мин. до 14 час. 00мин. по «29» марта 2013г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена проверка госинспектором г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Кочетовым Денисом Викторовичем, в зданиях, помещениях, расположенных по адресу: Кемеровская обл., Юргинский р-н, д. Зимник, ул. Школьная, 17, ул. Новая, 4


(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: директор Файзулин Зинур Загидович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери на путях эвакуации (младшая группа детского сада) открываются не по направлению выхода.	Правила противопожарного режима в РФ п. 34	01.08.2013	
2.	Над дверными проёмами эвакуационных выходов обеденного зала столовой отсутствуют световые указатели «Эвакуационный выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 104-03 приложение, табл. 1-2; ГОСТ 12.4.026.-2001 п. 6.2.2	01.08.2013	
3.	Над дверными проёмами эвакуационных выходов коридора детского сада (1 этаж) отсутствуют световые указатели «Эвакуационный выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 104-03 приложение, табл. 1-2; ГОСТ 12.4.026.-2001 п. 6.2.2	01.08.2013	
4.	В помещениях связанных с пребыванием детей ковровые дорожки, паласы не прикреплены к полу.	Правила противопожарного режима в РФ п. 39 ППБ 101-89 п. 2.1.12	01.08.2013	
5.	Части помещений здания различных классов функциональной пожарной опасности (детский сад Ф1.1, школа – Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст. 88 СНиП 21-01-97* п. 7.4; 7.5	01.08.2013	



<pre>преградами. - Помещения дошкольного учреждения не отделены от помещений школы (1-2 этаж) противопожарной перегородкой 1-го типа.</pre>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Юрги  
и Юргинского района по пожарному надзору Качетов Д.В.



«29» марта 2013г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Зимниковская ООШ» Файзулин Зинур Загидович

« 29 » 03 2013г.

